

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Jeanne Duboisstraat 8, 3800 Sint-Truiden

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 71053-G-OMV_2018103441/EP13292/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 23-12-2021

Handtekening:

ELI THIJS

BURO CONFORM
EP13292

Dit certificaat is geldig tot en met 23 december 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E13

Eis BEN
E40 E30**Andere eisen**

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S28) voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	27/09/2018
Datum einde van de werken	31/10/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.767
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	80
Beschermde volume (m ³)	459
Verliesoppervlakte (m ²)	387
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	146
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,90
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	285
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30657690 / 30657721

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

ELI THIJS
BURO CONFORM
Cabergstraat 13, 3740 Mopertingen
EP13292 | 0477790524

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.